

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	5月2日				
	4:21	9:45	13:57	22:12	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	305428	215577	304863	374030	299975
烟气温度℃	66.2	66.4	66.3	65.9	66.2
环境大气压 Kpa	87.39	87.71	87.69	87.35	87.54
湿度 (%RH)	5.1	5.6	5.4	5.8	5.5
烟气流速 m/s	1.77	1.25	1.77	2.17	1.74
含氧量 (%)	7.2	7.5	7.6	7.3	7.4
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6.508	7.269	5.517	4.889	6.046
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	7.073	8.077	6.176	5.353	6.670
烟尘排放速率 kg/h	1.29	1.02	1.09	1.18	1.14
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	9	10	10	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	9	10	11	11	10
二氧化硫排放速率 kg/h	1.58	1.26	1.98	2.41	1.81
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	22.0	22.3	22.5	22.4	22.3
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	23.9	24.8	25.2	24.5	24.6
氮氧化物排放速率 kg/h	4.4	3.1	4.4	5.4	4.33

编制人：赵利东

赵利东 2020.5.2



编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建