


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	5月5日				
	4:25	10:12	13:45	22:12	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	376161	305786	305784	306336	323517
烟气温度℃	68.5	68.4	67.9	68.1	68.2
环境大气压 Kpa	87.12	87.56	87.54	87.13	87.34
湿度 (%RH)	5.4	5.2	5.3	5.1	5.3
烟气流速 m/s	2.19	1.78	1.78	1.78	1.88
含氧量 (%)	8.6	8.7	8.4	8.6	8.6
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8.570	6.069	7.502	9.805	7.987
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	10.367	7.401	8.931	11.861	9.640
烟尘排放速率 kg/h	2.06	1.20	1.48	1.93	1.67
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	13	15	12	11	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	16	18	14	13	15
二氧化硫排放速率 kg/h	3.13	2.96	2.37	2.17	2.66
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	26.5	26.3	26.5	26.4	26.4
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	32.1	32.1	31.5	31.9	31.9
氮氧化物排放速率 kg/h	6.4	5.2	5.2	5.2	5.50

编制人：赵利东




编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建