

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测项目	检测日期 5月6日				
	4:12	10:36	13:25	22:42	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	375541	373725	305377	374750	357348
烟气温度℃	66.2	65.3	65.8	65.9	65.8
环境大气压 Kpa	87.21	87.56	87.59	87.16	87.38
湿度 (%RH)	6.5	6.4	6.3	6.2	6.4
烟气流速 m/s	2.18	2.17	1.77	2.18	2.08
含氧量 (%)	9.6	9.7	9.8	9.8	9.7
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	4.892	6.474	6.313	5.718	5.849
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6.436	8.593	8.455	7.658	7.786
烟尘排放速率 kg/h	1.17	1.56	1.24	1.37	1.33
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	15	16	15	14	15
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	20	21	20	19	20
二氧化硫排放速率 kg/h	3.59	3.85	2.94	3.36	3.43
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	26.8	26.7	26.9	26.4	26.7
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	35.3	35.4	36.0	35.4	35.5
氮氧化物排放速率 kg/h	6.4	6.4	5.3	6.3	6.11

编制人：赵利东

赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建