

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排气口手工监测结果



检测日期 检测项目	5月7日				
	3:58	9:56	14:20	21:42	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	306782	305482	216361	306193	283705
烟气温度℃	67.8	67.2	68.1	67.9	67.8
环境大气压 Kpa	87.21	87.64	87.62	87.23	87.43
湿度 (%RH)	5.6	5.8	5.7	5.3	5.6
烟气流速 m/s	1.78	1.78	1.26	1.78	1.65
含氧量 (%)	8.5	8.7	8.7	8.6	8.6
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8.153	7.680	8.283	9.793	8.477
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	9.783	9.366	10.101	11.847	10.274
烟尘排放速率 kg/h	1.60	1.51	1.15	1.93	1.55
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	10	11	12	9	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	12	13	15	11	13
二氧化硫排放速率 kg/h	1.96	2.17	1.67	1.77	1.89
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	32.5	32.7	32.8	32.6	32.7
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	39.0	39.9	40.0	39.4	39.6
氮氧化物排放速率 kg/h	6.4	6.4	4.6	6.4	5.95

编制人：赵利东

PLD  
学-2120



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建