

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	5月8日				
	3:45	9:12	14:28	21:43	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	374367	304658	304827	374304	339539
烟气温度℃	66.1	66.2	66.5	66.4	66.3
环境大气压 Kpa	87.23	87.64	87.62	87.21	87.43
湿度 (%RH)	5.1	5.2	5.0	5.4	5.2
烟气流速 m/s	2.18	1.77	1.77	2.18	1.97
含氧量 (%)	7.5	7.8	7.6	7.5	7.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	8.558	9.701	9.072	7.755	8.771
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	9.509	11.024	10.155	8.617	9.826
烟尘排放速率 kg/h	2.07	1.92	1.80	1.87	1.92
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	11	13	10	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13	13	15	11	13
二氧化硫排放速率 kg/h	2.90	2.18	2.58	2.42	2.52
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	28.6	28.7	28.1	28.5	28.5
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	31.8	32.6	31.5	31.7	31.9
氮氧化物排放速率 kg/h	6.9	5.7	5.6	6.9	6.27

编制人：赵利东



内蒙古腾泽环境检测有限公司

2020年5月9日

编制单位：内蒙古腾泽环境检测有限公司



扫描全能王 创建