

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排气手工监测结果



检测日期 检测项目	5月9日				
	3:52	9:25	14:34	21:01	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	305333	304154	372991	304702	321795
烟气温度℃	65.2	65.3	65.4	65.1	65.3
环境大气压 Kpa	87.12	87.45	87.43	87.15	87.29
湿度 (%RH)	4.9	4.5	4.8	4.7	4.7
烟气流速 m/s	1.77	1.77	2.17	1.77	1.87
含氧量 (%)	6.9	6.5	6.8	6.7	6.7
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6.121	5.672	7.117	8.578	6.872
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	6.512	5.868	7.518	8.997	7.224
烟尘排放速率 kg/h	1.21	1.13	1.73	1.70	1.45
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	10	9	8	12	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	11	9	8	13	10
二氧化硫排放速率 kg/h	1.98	1.79	1.95	2.38	2.03
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	23.5	23.7	23.4	23.1	23.4
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	25.0	24.5	24.7	24.2	24.6
氮氧化物排放速率 kg/h	4.7	4.7	5.7	4.6	4.92

编制人：赵利东



编制单位：内蒙古腾峰环境检测有限公司



扫描全能王 创建