

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排气手工监测结果



检测日期 检测项目	5月10日				
	3:32	9:18	14:21	21:12	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	373950	304052	372858	304606	338867
烟气温度℃	64.3	64.2	64.8	64.1	64.4
环境大气压 Kpa	87.21	87.65	87.62	87.23	87.43
湿度 (%RH)	5.8	5.7	5.6	5.5	5.7
烟气流速 m/s	2.17	1.77	2.17	1.77	1.97
含氧量 (%)	8.6	8.7	8.9	9.1	8.8
烟尘浓度 mg/Nm ³	8.560	9.700	7.494	7.345	8.275
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	10.355	11.829	9.290	9.258	10.183
烟尘排放速率 kg/h	2.06	1.92	1.82	1.45	1.81
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	11	12	10	9	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13	15	12	11	13
二氧化硫排放速率 kg/h	2.65	2.37	2.42	1.78	2.31
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	26.8	26.4	26.7	26.1	26.5
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	32.4	32.2	33.1	32.9	32.7
氮氧化物排放速率 kg/h	6.5	5.2	6.5	5.2	5.83

编制人：赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年5月10日



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建