

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	2020年9月17日				
	05:03	10:53	16:41	22:10	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	367787	364551	362160	357617	363029
烟气温度 (℃)	49.7	49.9	50.1	49.9	49.9
大气压 (kPa)	88.78	88.67	88.62	88.71	88.70
含湿量 (%)	11.4	11.1	10.9	10.7	11.0
平均流速 (m/s)	2.14	2.12	2.10	2.08	2.11
含氧量 (%)	11.6	10.8	10.7	9.8	10.7
烟尘浓度 (mg/m ³)	8.045	8.925	9.404	9.854	9.057
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	12.838	13.126	13.696	13.197	13.214
烟尘排放速率 (kg/h)	1.81	2.04	2.16	2.30	2.08
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	18	19	17	20	19
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	29	28	25	27	27
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.09	4.33	3.19	4.67	4.07
NO _x 浓度 (mg/m ³)	29.1	30.7	32.2	32.2	31.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	46.4	45.2	46.9	43.1	45.4
NO _x 排放速率 (kg/h)	6.59	7.00	7.14	7.52	7.06

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建