

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	9月18日				
	22:45	11:34	17:22	05:46	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	410961	357737	413267	355483	384362
烟气温度 (℃)	50.0	50.2	50.3	50.0	50.1
大气压 (kPa)	88.56	88.65	88.59	88.75	88.64
含湿量 (%)	10.0	10.1	10.0	10.2	10.1
平均流速 (m/s)	2.39	2.08	2.40	2.07	2.24
含氧量 (%)	8.0	7.9	8.0	8.2	8.0
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.812	9.046	9.871	9.049	9.445
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	11.319	10.358	11.387	10.607	10.918
烟尘排放速率 (kg/h)	2.68	2.13	2.68	2.14	2.4075
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	25	24	22	26	24
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	29	27	25	30	28
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.83	5.64	5.97	6.14	6.15
NO _x 浓度 (mg/m ³)	41.4	35.3	39.9	39.9	39.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	47.8	40.0	46.0	46.8	45.2
NO _x 排放速率 (kg/h)	11.31	8.30	10.84	9.43	9.97

制作人：杜海明



扫描全能王 创建