

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	9月19日				
	05:10	10:58	16:43	22:29	平均值
烟气流量 (m³/h)	362676	361970	414489	412149	387821
烟气温度 (℃)	52.3	52.9	53.2	52.7	52.8
大气压 (kPa)	88.96	88.90	88.88	88.85	88.90
含湿量 (%)	10.8	10.3	11.0	11.3	10.9
平均流速 (m/s)	2.11	2.10	2.41	2.40	2.26
含氧量 (%)	8.2	8.0	7.9	7.8	8.0
烟尘浓度 (mg/m³)	10.369	10.166	10.694	10.794	10.506
烟尘折算浓度 (mg/m³)	12.154	11.727	12.245	12.267	12.098
烟尘排放速率 (kg/h)	2.39	2.36	2.86	2.90	2.64
SO ₂ 浓度 (mg/m³)	30	28	25	28	28
SO ₂ 折算浓度 (mg/m³)	35	32	29	32	32
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.90	6.49	6.69	7.51	6.90
NO _x 浓度 (mg/m³)	32.2	29.1	27.6	33.7	30.7
NO _x 折算浓度 (mg/m³)	37.7	33.6	31.6	38.3	35.3
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.41	6.74	7.39	9.04	7.78

制作人：杜海明



扫描全能王 创建