

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	9月20日				
	05:44	11:29	17:21	22:49	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	417896	364999	414678	357685	388815
烟气温度 (℃)	52.1	52.9	53.1	52.6	52.7
大气压 (kPa)	88.84	88.81	88.79	88.79	88.81
含湿量 (%)	11.1	10.4	11.2	10.4	10.8
平均流速 (m/s)	2.43	2.12	2.41	2.08	2.26
含氧量 (%)	8.1	8.1	7.8	7.6	7.9
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.965	10.825	10.657	10.839	10.576
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	11.588	12.588	12.111	12.132	12.105
烟尘排放速率 (kg/h)	2.64	2.49	2.85	2.54	2.63
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	33	25	22	28	27
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	38	29	25	31	31
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	8.75	5.74	5.87	6.56	6.73
NO _x 浓度 (mg/m ³)	46.0	41.4	38.3	47.5	43.3
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	53.5	48.1	43.5	53.2	49.6
NO _x 排放速率 (kg/h)	12.20	9.51	10.23	11.13	10.77

制作人：杜海明



扫描全能王 创建