


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	9月22日				
	05:28	11:21	17:15	22:26	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	355707	358047	361574	356171	357877
烟气温度 (℃)	52.9	52.5	51.3	52.3	52.3
大气压 (kPa)	89.45	89.26	89.22	89.10	89.26
含湿量 (%)	10.9	10.3	11.1	10.5	10.7
平均流速 (m/s)	2.07	2.08	2.10	2.07	2.08
含氧量 (%)	7.4	7.2	6.9	7.0	7.1
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11.067	10.630	9.783	10.888	10.592
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	12.205	11.556	10.405	11.666	11.458
烟尘排放速率 (kg/h)	2.59	2.49	2.25	2.56	2.47
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	28	22	26	19	24
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	31	24	28	20	26
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	6.56	5.15	5.98	4.47	5.54
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	25.5	24.5	29.1	23.0	25.5
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	28.1	26.6	30.9	24.6	27.55
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	5.97	5.74	6.69	5.41	5.95

制作人：杜海明



扫描全能王 创建