

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期	09月25日				
	05:54	11:35	17:21	22:43	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	358993	366083	370798	363812	364912
烟气温度 (°C)	56.6	69.1	68.3	65.2	64.8
大气压 (kPa)	88.83	88.65	88.62	88.71	88.70
含湿量 (%)	9.9	10.8	10.3	10.7	10.4
平均流速 (m/s)	2.09	2.13	2.15	2.11	2.12
含氧量 (%)	7.4	7.1	7.1	7.7	7.3
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.945	9.783	10.888	10.336	10.238
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.968	10.559	11.751	11.658	11.234
烟尘排放速率 (kg/h)	2.33	2.23	2.46	2.37	2.35
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	33	25	22	27	27
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	36	27	24	30	29
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	7.75	5.70	4.98	6.20	6.16
NO _x 浓度 (mg/m ³)	27.1	24.0	20.9	30.7	25.7
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	29.9	25.9	22.6	34.6	28.3
NO _x 排放速率 (kg/h)	6.36	5.47	4.73	7.05	5.90

制作人：杜海明



扫描全能王 创建