

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	09月26日				
	05:11	11:08	16:58	22:31	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	417311	366117	371624	364397	379862
烟气温度 (°C)	60.3	68.6	70.1	65.1	66.0
大气压 (kPa)	88.61	88.49	88.43	88.58	88.53
含湿量 (%)	11.9	10.8	10.2	9.9	10.7
平均流速 (m/s)	2.43	2.13	2.16	2.12	2.32
含氧量 (%)	7.4	7.6	7.1	6.9	7.3
烟尘浓度 (mg/m ³)	10.936	10.477	10.353	9.633	10.350
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	12.061	11.727	11.174	10.245	11.295
烟尘排放速率 (kg/h)	2.88	2.39	2.34	2.23	2.46
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	24	30	25	21	25
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	26	34	27	22	27
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.32	6.84	5.65	4.86	5.92
NO _x 浓度 (mg/m ³)	37.3	36.8	32.2	26.1	33.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	41.1	41.2	34.8	27.8	36.2
NO _x 排放速率 (kg/h)	9.82	8.39	7.28	6.04	7.88

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建