

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	2020年09月29日				
	05:59	11:40	17:35	22:13	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	365171	362332	365670	361024	363549
烟气温度 (℃)	56.9	58.9	59.3	57.3	58.1
大气压 (kPa)	88.88	88.85	88.81	88.84	88.85
含湿量 (%)	10.9	10.3	10.8	11.2	10.8
平均流速 (m/s)	2.12	2.11	2.13	2.1	2.12
含氧量 (%)	6.8	6.7	6.8	7.2	6.9
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	8.835	8.662	8.446	10.121	9.016
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	9.334	9.089	8.944	11.003	9.593
烟尘排放速率 (kg/h)	2.02	2.01	1.93	2.33	2.07
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	23	29	25	31	27
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	24	30	26	34	29
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	5.25	6.71	5.7	7.13	6.20
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	13.8	24.5	16.9	33.7	22.2
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	14.6	25.7	17.9	36.6	23.7
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	3.15	5.67	3.86	7.75	5.11

制作人：杜海明



内蒙古腾烽检测有限公司

2020年09月30日



扫描全能王 创建