

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	09月30日				
	05:53	11:31	21:15	17:23	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	377010	371280	366754	371504	371637
烟气温度 (°C)	68.7	66.3	65.1	66.5	66.7
大气压 (kPa)	88.61	88.56	88.48	88.54	88.55
含湿量 (%)	10.3	10.7	10.1	10.1	10.3
平均流速 (m/s)	2.19	2.16	2.13	2.16	2.16
含氧量 (%)	7.8	7.5	7.7	7.9	7.7
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.877	9.365	8.395	9.24	9.219
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	11.225	10.409	9.468	10.58	10.421
烟尘排放速率 (kg/h)	2.2	2.11	1.92	2.09	2.08
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	30	15	19	22	22
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	34	17	21	25	24
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.68	3.37	4.36	4.98	4.85
NO _x 浓度 (mg/m ³)	33.2	30.7	38.3	35.3	34.4
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	37.7	34.1	43.2	40.4	38.9
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.39	6.91	8.78	7.99	7.77

制作人：杜海明

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年10月01日



扫描全能王 创建