

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月02日				
	05:56	11:41	17:30	22:50	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	372226	365291	370591	363605	367928
烟气温度 (°C)	58.3	59.5	60.2	59.1	59.3
大气压 (kPa)	88.78	88.61	88.47	88.52	88.60
含湿量 (%)	10.9	10.2	10.5	10.9	10.6
平均流速 (m/s)	2.16	2.12	2.15	2.11	2.14
含氧量 (%)	7.3	6.9	6.8	6.9	7.0
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	8.273	11.067	10.268	10.201	9.952
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	9.059	11.771	10.847	10.849	10.632
烟尘排放速率 (kg/h)	1.85	2.08	2.32	2.34	2.15
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	25	22	28	24	25
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	27	23	30	26	27
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	5.6	5.06	6.32	5.5	5.62
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	35.3	29.1	39.9	35.3	34.9
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	38.7	30.9	42.2	37.5	37.3
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	7.9	6.69	9.01	8.09	7.92

制作人：杜海明



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年10月03日



扫描全能王 创建