


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月03日				
	05:52	11:01	17:16	23:10	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	361781	368940	362521	367064	365077
烟气温度 (°C)	55.9	55	57.2	56.7	56.2
大气压 (kPa)	88.61	88.52	88.48	88.5	88.53
含湿量 (%)	11.3	11	10.6	10.9	11.0
平均流速 (m/s)	2.1	2.14	2.11	2.13	2.12
含氧量 (%)	6.7	7	7.1	7.3	7.0
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	10.279	9.842	9.794	10.476	10.098
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	10.786	10.545	10.571	11.471	10.843
烟尘排放速率 (kg/h)	2.36	2.22	2.26	2.38	2.31
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	18	21	22	26	22
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	19	22	24	28	23
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	4.13	4.74	5.07	5.9	4.96
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	23	27.6	29.1	35.3	28.8
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	24.1	29.6	31.4	38.7	31.0
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	5.27	6.23	6.71	8.01	6.56

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建