

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	09月27日				
	05: 59	11: 43	17: 26	23: 01	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	359458	365188	369989	365532	365042
烟气温度 (℃)	56.5	55.3	58.9	56.3	56.8
大气压 (kPa)	88.55	88.43	88.39	88.42	88.45
含湿量 (%)	10.9	10.3	10.1	11.3	10.7
平均流速 (m/s)	2.09	2.12	2.15	2.12	2.12
含氧量 (%)	7.5	7.3	7.7	7.9	7.6
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	9.771	8.824	9.48	9.362	9.359
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	10.86	9.662	10.692	10.719	10.483
烟尘排放速率 (kg/h)	2.27	2.03	2.15	2.12	2.14
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	30	28	25	29	28
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	33	31	28	33	31
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	6.95	6.43	5.68	6.58	6.41
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	36.8	41.4	39.9	44.5	40.7
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	40.9	45.3	45	51	45.6
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	8.53	9.51	9.07	10.1	9.30

制作人: 杜海明



内蒙古腾赫环境检测有限公司

2020年09月28日



扫描全能王 创建