

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期	09月28日				
	05:45	11:23	17:11	22:45	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	357531	369886	362142	359234	362198
烟气温度 (℃)	52.7	54.8	53.2	55.6	54.1
大气压 (kPa)	88.53	88.84	88.44	88.48	88.57
含湿量 (%)	11	10.7	11.4	11.1	11.1
平均流速 (m/s)	2.08	2.15	2.1	2.09	2.11
含氧量 (%)	6.9	6.8	6.9	7.3	7.0
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.533	10.683	9.032	10.082	9.833
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.139	11.286	9.606	11.04	10.518
烟尘排放速率 (kg/h)	2.22	2.41	2.07	2.33	2.26
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	32	37	31	35	34
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	34	39	33	38	36
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	7.45	8.35	7.09	8.1	7.75
NO _x 浓度 (mg/m ³)	69	59.8	49.1	70.5	62.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	73.4	63.2	52.2	77.2	66.5
NO _x 排放速率 (kg/h)	16.06	13.5	11.23	16.32	14.28

制作人：杜海明



内蒙古腾烽环境检测有限公司
2020年09月29日



扫描全能王 创建