

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	安全10月10日				
	05:59	11:47	17:40	23:26	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	364207	365773	368544	365773	366074
烟气温度 (℃)	66.3	65.4	67.7	69.1	67.1
大气压 (kPa)	88.83	88.76	88.72	88.81	88.78
含湿量 (%)	11.2	10.9	10.6	10.1	10.7
平均流速 (m/s)	2.12	2.13	2.14	2.13	2.13
含氧量 (%)	7.4	7.1	6.8	7	7.1
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.892	10.876	12.431	10.767	11.492
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	13.115	11.738	13.132	11.536	12.380
烟尘排放速率 (kg/h)	2.71	2.48	2.82	2.48	2.62
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	30	27	22	19	25
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	33	29	23	20	26
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.84	6.15	4.99	4.37	5.59
NO _x 浓度 (mg/m ³)	36.8	33.7	27.6	23	30.3
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	40.6	36.4	29.2	24.6	32.7
NO _x 排放速率 (kg/h)	8.39	7.68	6.26	5.29	6.91

制作人: 杜海明



内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年10月11日



扫描全能王 创建