

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口排气监测结果

检测日期	2020年10月11日				
	06.11	12.03	17.58	22.45	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	366186	369852	363553	365704	366324
烟气温度 (℃)	65.3	66.8	64.8	65.8	65.7
大气压 (kPa)	88.86	88.81	88.79	88.81	88.82
含湿量 (%)	10.4	10.1	11.2	11.7	10.9
平均流速 (m/s)	2.13	2.15	2.11	2.13	2.13
含氧量 (%)	7	6.8	6.4	6.9	6.8
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11.719	6.92	13.093	12.202	10.984
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	12.556	10.48	13.448	12.978	12.366
烟尘排放速率 (kg/h)	2.68	2.26	2.99	2.76	2.67
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	24	20	15	18	19
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	26	21	15	19	20
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	5.49	4.55	3.43	4.06	4.38
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	32.2	26.1	19.9	24.5	25.7
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	34.5	27.6	20.4	26.1	27.2
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	7.37	5.93	4.55	5.53	5.85

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建