

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测项目	检测日期				
	05:55	11:36	17:01	22:18	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	364207	370385	368475	365326	367098
烟气温度 (℃)	66.3	69.1	70.3	68.2	68.5
大气压 (kPa)	88.85	88.81	88.79	88.81	88.82
含湿量 (%)	11.6	11.2	10.9	10.5	11.1
平均流速 (m/s)	2.12	2.15	2.14	2.12	2.13
含氧量 (%)	5.6	5.8	5.9	6.1	5.9
烟尘浓度 (mg/m ³)	12.41	10.276	10.139	11.098	10.981
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	12.091	10.114	10.074	11.169	10.862
烟尘排放速率 (kg/h)	2.82	2.3	2.29	2.54	2.49
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	26	23	22	20	23
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	25	23	22	20	23
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	5.9	5.16	4.98	4.58	5.16
NO _x 浓度 (mg/m ³)	45.9	41.3	32.1	29.1	37.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	44.7	40.8	31.9	29.3	36.7
NO _x 排放速率 (kg/h)	10.42	9.26	7.26	6.67	8.40

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建