


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月07日				
	05:42	11:33	17:16	22:56	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	361557	363003	366634	361024	363055
烟气温度 (°C)	62.7	62	60.9	61.5	61.8
大气压 (kPa)	89.19	89.14	89.12	89.21	89.17
含湿量 (%)	11.3	10.8	10.4	11.5	11.0
平均流速 (m/s)	2.1	2.11	2.13	2.1	2.11
含氧量 (%)	6.9	6.8	7.1	7.0	7.0
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11.151	9.855	10.148	10.204	10.340
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11.86	10.411	10.953	10.933	11.039
烟尘排放速率 (kg/h)	2.56	2.26	2.32	2.34	2.37
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	22	25	19	21	22
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	23	26	21	22	23
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	5.05	5.75	4.34	4.81	4.99
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	30.7	27.6	24.5	32.2	28.8
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	32.7	29.2	26.4	34.5	30.7
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	7.04	6.34	5.60	7.38	6.59

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建