

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月18日				
	06:21	12:49	18:11	23:03	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	367133	364655	367442	421510	380185
烟气温度 (°C)	70.7	68.3	68.8	69.3	69.3
大气压 (kPa)	89.29	89.15	89.11	89.21	89.19
含湿量 (%)	10.8	11.7	9.9	10.7	10.8
平均流速 (m/s)	2.13	2.12	2.14	2.45	2.21
含氧量 (%)	10.1	9.9	7.3	6.9	8.6
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.935	10.843	12.032	12.449	11.815
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	16.428	14.654	13.175	13.24	14.374
烟尘排放速率 (kg/h)	2.71	2.46	2.76	3.29	2.81
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	25	19	21	28	23
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	34	26	23	30	28
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	5.68	4.3	4.82	7.4	5.55
NO _x 浓度 (mg/m ³)	25.9	24.9	38.8	40.7	32.6
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	35.6	33.7	42.5	43.3	38.8
NO _x 排放速率 (kg/h)	5.89	5.64	8.9	10.75	7.80

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建