

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月13日				
	06:33	11:15	17:35	22:18	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	420710	364225	421785	364431	392788
烟气温度 (℃)	68.4	67.8	69.3	67.9	68.4
大气压 (kPa)	89.33	89.23	89.11	89.15	89.21
含湿量 (%)	8.9	10.5	10.8	11.1	10.3
平均流速 (m/s)	2.44	2.12	2.45	2.12	2.28
含氧量 (%)	5.9	5.5	5.6	6.1	5.8
烟尘浓度 (mg/m ³)	12.871	11.38	10.89	11.116	11.564
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	12.788	11.014	10.61	11.187	11.400
烟尘排放速率 (kg/h)	3.48	2.62	2.87	2.54	2.88
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	27	22	12	16	19
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	27	21	12	16	19
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	7.29	5.06	3.16	3.65	4.79
NO _x 浓度 (mg/m ³)	49.5	29.1	46.5	31.1	39.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	49.2	28.2	45.3	31.3	38.5
NO _x 排放速率 (kg/h)	13.37	6.69	12.26	7.1	9.86

制作人：杜海明



扫描全能王 创建