

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月14日				
	06:10	12:01	17:53	22:26	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	365963	365137	365051	422353	379626
烟气温度 (°C)	71.9	70.1	68.9	70.9	70.5
大气压 (kPa)	89.43	89.37	89.12	89.29	89.30
含湿量 (%)	9.8	10.2	9.7	9.5	9.8
平均流速 (m/s)	2.13	2.12	2.12	2.45	2.21
含氧量 (%)	7.5	7.4	6.9	6.7	7.1
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11.397	11.527	12.648	10.621	11.548
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	12.667	12.713	13.452	11.144	12.494
烟尘排放速率 (kg/h)	2.63	2.65	2.93	2.84	2.76
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	30	31	28	25	29
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	33	34	30	26	31
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	6.92	7.13	6.48	6.68	6.80
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	37.3	35.7	31.7	37.3	35.5
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	41.5	39.4	33.7	39.1	38.4
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	8.6	8.21	7.33	9.97	8.53

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建