


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排放手工监测结果

检测日期	10月15日				
	05:41	11:28	17:21	22:36	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	424108	366272	365240	367855	380869
烟气温度 (°C)	73.6	71.5	69.4	71.3	71.5
大气压 (kPa)	89.25	89.19	89.16	89.21	89.20
含湿量 (%)	10.5	10.2	10.8	11.2	10.7
平均流速 (m/s)	2.46	2.13	2.12	2.14	2.21
含氧量 (%)	7.4	7.1	7.4	7.1	7.3
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11.983	10.511	13.037	10.703	11.559
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	13.216	11.344	14.378	11.552	12.623
烟尘排放速率 (kg/h)	3.15	2.41	2.98	2.42	2.74
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	26	23	28	22	25
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	29	25	31	24	27
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	6.84	5.27	6.4	4.97	5.87
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	34.7	28.6	39.3	33.2	34.0
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	38.3	30.9	43.3	35.8	37.1
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	9.13	6.56	8.98	7.5	8.04

制作人：杜海明



扫描全能王 创建