

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月16日				
	06:26	11:54	17:42	22:50	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	423196	428617	422990	422353	424289
烟气温度 (°C)	74.4	82.6	72.3	71.6	75.2
大气压 (kPa)	89.85	89.65	89.38	89.47	89.59
含湿量 (%)	9.9	8.9	9.1	8.9	9.2
平均流速 (m/s)	2.46	2.49	2.46	2.45	2.47
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5
烟尘浓度 (mg/m ³)	14.305	14.546	12.226	11.737	13.204
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	15.899	16.281	13.588	12.944	14.678
烟尘排放速率 (kg/h)	3.8	3.86	3.28	3.16	3.53
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	23	27	23	29	26
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	26	30	26	32	29
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.11	7.16	6.16	7.8	6.81
NO _x 浓度 (mg/m ³)	39.3	43.9	40.9	38.3	40.6
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	43.7	49.1	45.5	42.2	45.1
NO _x 排放速率 (kg/h)	10.43	11.64	10.96	10.3	10.83

制作人: 杜海明



扫描全能王 创建