

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月19日				
	06:06	12:02	18:05	22:08	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	424728	363295	422663	365481	394042
烟气温度 (°C)	74.9	65.9	70.6	70.1	70.4
大气压 (kPa)	89.38	89.26	89.06	89.19	89.22
含湿量 (%)	10.1	11.2	11.7	10.8	11.0
平均流速 (m/s)	2.47	2.11	2.46	2.12	2.29
含氧量 (%)	8.9	5.8	7.2	7.4	7.3
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.137	10.793	10.072	12.219	11.055
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	13.81	10.654	10.95	13.476	12.223
烟尘排放速率 (kg/h)	2.94	2.47	2.62	2.79	2.71
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	23	19	18	15	19
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	29	19	20	17	21
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.07	4.34	4.69	3.42	4.63
NO _x 浓度 (mg/m ³)	19.3	44.9	42.3	41.9	37.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	23.9	44.3	46	46.2	40.1
NO _x 排放速率 (kg/h)	5.09	10.26	11.02	9.56	8.98

制作人：杜海明



扫描全能王 创建