

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月20日				
	05:50	11:36	17:22	22:35	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	369301	422474	423093	364982	394963
烟气温度 (°C)	72.9	68.9	70.2	68.3	70.1
大气压 (kPa)	88.91	88.71	88.77	88.98	88.84
含湿量 (%)	11.5	11.9	11.8	10.8	11.5
平均流速 (m/s)	2.15	2.46	2.46	2.12	2.30
含氧量 (%)	7.9	9.6	7.2	7.5	8.1
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.779	9.939	11.93	10.891	11.135
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	13.487	13.077	12.97	12.105	12.910
烟尘排放速率 (kg/h)	2.64	2.58	3.1	2.49	2.70
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	19	19	23	20	20
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	22	25	25	22	24
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.26	4.94	5.98	4.57	4.94
NO _x 浓度 (mg/m ³)	37.7	37.7	38.8	38.3	38.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	43.2	49.6	42.2	42.6	44.4
NO _x 排放速率 (kg/h)	8.45	9.8	10.09	8.75	9.27

制作人：杜海明



扫描全能王 创建