

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月21日				
	05:54	11:15	17:37	22:35	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	366031	368940	367941	423644	381639
烟气温度 (°C)	70.1	75.2	73.2	71.5	72.5
大气压 (kPa)	88.95	88.85	88.84	88.89	88.88
含湿量 (%)	11.2	10.9	10.7	10.4	10.8
平均流速 (m/s)	2.13	2.14	2.14	2.46	2.22
含氧量 (%)	7.2	7.6	7.4	7.6	7.5
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.975	12.945	12.016	10.496	11.358
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.844	14.489	13.252	11.748	12.583
烟尘排放速率 (kg/h)	2.26	2.92	2.73	2.77	2.67
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	30	23	25	19	24
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	33	26	28	21	27
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.81	5.2	5.67	5.01	5.67
NO _x 浓度 (mg/m ³)	33.2	42.4	43.4	43.4	40.6
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	36.1	47.5	47.9	48.6	45.0
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.53	9.58	9.85	11.45	9.60

制作人：杜海明



扫描全能王 创建