

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月22日				
	05:28	11:21	17:08	22:33	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	298456	366823	367924	368027	350308
烟气温度 (°C)	70.1	71.5	73.5	72.3	71.9
大气压 (kPa)	89.21	89.12	88.96	89.09	89.10
含湿量 (%)	10.8	10.1	11.2	10.5	10.7
平均流速 (m/s)	1.73	2.13	2.14	2.14	2.04
含氧量 (%)	7	7.2	6.9	6.8	7.0
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	12.784	10.534	11.425	11.898	11.660
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	13.697	11.452	12.151	12.569	12.467
烟尘排放速率 (kg/h)	2.38	2.41	2.58	2.71	2.52
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	26	21	28	31	27
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	28	23	30	33	29
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	4.85	4.81	6.32	7.05	5.76
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	44.9	35.7	43.4	46.5	42.6
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	48.1	38.8	46.2	49.1	45.6
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	8.37	8.18	9.8	10.58	9.23

制作人：杜海明



扫描全能王 创建