

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期	10月23日				
	06:01	11:53	17:30	22:29	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	367615	369593	424539	367219	382242
烟气温度 (°C)	73.6	71.8	72.8	72.3	72.6
大气压 (kPa)	89.11	88.98	88.85	88.97	88.98
含湿量 (%)	11.5	11.1	10.4	10.1	10.8
平均流速 (m/s)	2.14	2.15	2.47	2.13	2.22
含氧量 (%)	7.3	7.1	7	6.9	7.1
烟尘浓度 (mg/m ³)	12.008	11.835	11.025	12.181	11.762
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	13.149	12.773	11.812	12.955	12.672
烟尘排放速率 (kg/h)	2.7	2.66	2.9	2.79	2.76
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	19	22	31	26	25
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	21	24	33	28	27
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.28	4.95	8.16	5.95	5.84
NO _x 浓度 (mg/m ³)	43.9	33.2	47	48.5	43.2
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	48.1	35.8	50.4	51.6	46.5
NO _x 排放速率 (kg/h)	9.88	7.47	12.37	11.11	10.21

制作人：杜海明



扫描全能王 创建