

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测项目	检测日期 10月24日				
	05:48	11:15	18:46	22:51	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	365773	366978	366565	368819	367034
烟气温度 (°C)	69.3	71.1	70.5	72	70.7
大气压 (kPa)	89.09	88.82	88.77	88.82	88.88
含湿量 (%)	10.2	11.1	9.8	10.8	10.5
平均流速 (m/s)	2.13	2.13	2.13	2.14	2.13
含氧量 (%)	7	6.9	7.2	7.1	7.1
烟尘浓度 (mg/m ³)	14.115	11.185	12.141	12.068	12.377
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	15.123	11.896	13.199	13.025	13.311
烟尘排放速率 (kg/h)	3.24	2.53	2.79	2.73	2.82
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	30	32	20	23	26
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	32	34	22	25	28
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	6.89	7.25	4.6	5.2	5.99
NO _x 浓度 (mg/m ³)	39.3	33.2	34.2	37.3	36.0
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	42.1	35.3	37.2	40.3	38.7
NO _x 排放速率 (kg/h)	9.02	7.52	7.87	8.44	8.21

制作人：杜海明



扫描全能王 创建