

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月25日				
	05:35	12:27	17:15	22:41	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	426741	425554	368114	368819	397307
烟气温度 (°C)	76.8	73.6	72.9	71.7	73.8
大气压 (kPa)	88.95	88.64	88.66	88.73	88.75
含湿量 (%)	11	10.8	11	11.6	11.1
平均流速 (m/s)	2.48	2.47	2.14	2.14	2.31
含氧量 (%)	7.4	6.9	6.9	7.1	7.1
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.856	11.602	12.851	11.963	12.068
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	13.075	12.34	13.668	12.911	12.999
烟尘排放速率 (kg/h)	3.08	3.03	2.91	2.68	2.93
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	17	29	33	28	27
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	19	31	35	30	29
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.42	7.58	7.46	6.28	6.44
NO _x 浓度 (mg/m ³)	29.1	36.3	40.9	34.2	35.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	32.1	38.6	43.5	36.9	37.8
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.57	9.49	9.25	7.67	8.50

制作人：杜海明



扫描全能王 创建