

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期	10月26日				
	05:50	12:02	17:55	22:23	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	368458	364517	364087	422439	379875
烟气温度 (°C)	71.8	68.2	67.9	71.5	69.9
大气压 (kPa)	89.39	89.2	89.32	89.41	89.33
含湿量 (%)	10.1	10.5	9.9	10.2	10.2
平均流速 (m/s)	2.14	2.12	2.12	2.45	2.21
含氧量 (%)	6.8	6.9	7	7.3	7.0
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.486	12.812	12.73	11.306	12.084
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	12.134	13.626	13.639	12.38	12.945
烟尘排放速率 (kg/h)	2.62	2.94	2.95	3	2.88
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	25	23	15	18	20
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	26	24	16	20	22
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	5.7	5.28	3.47	4.77	4.81
NO _x 浓度 (mg/m ³)	32.2	29.1	24.5	46.5	33.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	34	30.9	26.2	50.9	35.5
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.35	6.68	5.67	12.33	8.01

制作人：杜海明



扫描全能王 创建