

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	2020年10月27日				
	05:41	11:25	17:11	22:29	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	424504	368733	367391	370316	382736
烟气温度 (℃)	74.38	75.9	73.1	72.9	74.1
大气压 (kPa)	89.26	89.13	89.05	89.12	89.14
含湿量 (%)	10.8	11.1	10.5	10.2	10.7
平均流速 (m/s)	2.47	2.14	2.14	2.15	2.23
含氧量 (%)	7.4	7.1	7	7.2	7.2
烟尘浓度 (mg/m ³)	12.235	12.663	10.794	11.391	11.771
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	13.493	13.667	11.565	12.384	12.777
烟尘排放速率 (kg/h)	3.21	2.86	2.46	2.58	2.78
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	22	19	17	24	21
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	24	21	18	26	22
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	5.76	4.28	3.87	5.44	4.84
NO _x 浓度 (mg/m ³)	31.7	28.6	37.2	42.9	35.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	35	30.9	39.9	46.6	38.1
NO _x 排放速率 (kg/h)	8.31	6.45	8.48	9.73	8.24

制作人: 杜海明



内蒙古腾源环境检测有限公司

2020年10月28日



扫描全能王 创建