

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月28日				
	06:15	12:31	18:21	22:49	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	367374	426535	367821	370970	383175
烟气温度 (℃)	72.3	75.3	75.1	74.1	74.2
大气压 (kPa)	88.87	88.66	89.37	89.44	89.09
含湿量 (%)	11.6	10.7	10.9	11.3	11.1
平均流速 (m/s)	2.13	2.48	2.14	2.16	2.23
含氧量 (%)	6.9	7.3	7.3	7.1	7.2
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.826	11.274	9.876	11.245	11.055
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	12.578	12.345	10.814	12.137	11.969
烟尘排放速率 (kg/h)	2.66	2.94	2.24	2.51	2.59
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	16	21	20	23	20
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	17	23	22	25	22
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	3.6	5.48	4.53	5.14	4.69
NO _x 浓度 (mg/m ³)	36.3	29.1	43.4	40.3	37.3
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	38.6	31.9	47.5	43.5	40.4
NO _x 排放速率 (kg/h)	8.17	7.6	9.83	9.01	8.65

制作人：杜海明



内蒙古腾博环境检测有限公司

2020年10月29日



扫描全能王 创建