

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	10月29日				
	5:56	11:31	17:23	23:00	平均值
检测项目					
烟气流量 (m³/h)	368802	369163	367546	423265	382194
烟气温度 (℃)	73.1	74.5	73.8	72.4	73.5
大气压 (kPa)	89.33	89.19	89.17	89.29	89.25
含湿量 (%)	10.7	10.9	10.9	11.1	10.9
平均流速 (m/s)	2.14	2.15	2.14	2.46	2.22
含氧量 (%)	6.9	7.1	7	7.1	7.0
烟尘浓度 (mg/m³)	10.516	10.906	11.408	10.547	10.844
烟尘折算浓度 (mg/m³)	11.185	11.771	12.223	11.383	11.641
烟尘排放速率 (kg/h)	2.38	2.46	2.58	2.76	2.55
SO ₂ 浓度 (mg/m³)	20	19	22	24	21
SO ₂ 折算浓度 (mg/m³)	21	21	24	26	23
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.53	4.29	4.98	6.29	5.02
NO _x 浓度 (mg/m³)	37.3	35.3	32.2	39.9	36.2
NO _x 折算浓度 (mg/m³)	39.7	38.1	34.5	43.1	38.9
NO _x 排放速率 (kg/h)	8.45	7.97	7.28	10.45	8.54

制作人：杜海明



内蒙古腾远环境检测有限公司

2020年10月30日



扫描全能王 创建