

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	11月01日				
	05:51	11:56	18:12	22:28	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	363364	368699	420615	366995	379918
烟气温度 (°C)	66.4	67.3	67.4	67.9	67.3
大气压 (kPa)	89.29	89.21	89.11	89.17	89.20
含湿量 (%)	10.6	10.8	9.9	11.2	10.6
平均流速 (m/s)	2.11	2.14	2.44	2.13	2.21
含氧量 (%)	7.2	7	7.8	7.1	7.3
烟尘浓度 (mg/m ³)	11.783	12.01	10.996	10.997	11.447
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	12.81	12.868	12.496	11.847	12.505
烟尘排放速率 (kg/h)	2.71	2.72	2.94	2.48	2.71
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	19	21	19	22	20
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	21	22	22	24	22
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.37	4.75	5.08	4.98	4.80
NO _x 浓度 (mg/m ³)	31.7	34.7	31.7	38.3	34.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	34.5	37.2	36	41.3	37.3
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.29	7.85	8.47	8.67	8.07

制作人：杜海明

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年11月02日



扫描全能王 创建