

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	11月04日				
	05:28	11:21	17:13	22:24	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	364379	368836	365997	363863	365769
烟气温度 (℃)	68.1	67.3	66.9	67.3	67.4
大气压 (kPa)	89.23	89.18	89.2	89.31	89.23
含湿量 (%)	10.7	10.5	10.9	10.4	10.6
平均流速 (m/s)	2.12	2.14	2.13	2.11	2.13
含氧量 (%)	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.224	9.788	8.981	10.098	9.523
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.173	10.564	9.764	10.978	10.370
烟尘排放速率 (kg/h)	2.11	2.22	2.04	2.33	2.18
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	19	17	15	16	17
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	21	18	16	17	18
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.36	3.86	3.42	3.68	3.83
NO _x 浓度 (mg/m ³)	33.7	29.1	27.6	29.1	29.9
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	37.2	31.4	30	31.6	32.6
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.72	6.6	6.28	6.7	6.83

制作人: 杜海明



内蒙古腾辉检测有限公司

2023年11月05日



扫描全能王 创建