

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

| 检测日期 | 11月05日 | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 06:13 | 12:01 | 17:53 | 22:36 | 平均值 |
| 检测项目 | | | | | |
| 烟气流量 (m ³ /h) | 367821 | 370471 | 368010 | 372278 | 369645 |
| 烟气温度 (°C) | 75.6 | 76.1 | 75.3 | 74.9 | 75.5 |
| 大气压 (kPa) | 89.52 | 89.41 | 89.32 | 89.45 | 89.43 |
| 含湿量 (%) | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 10.6 |
| 平均流速 (m/s) | 2.14 | 2.15 | 2.14 | 2.16 | 2.15 |
| 含氧量 (%) | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
| 烟尘浓度 (mg/m ³) | 10.633 | 10.011 | 9.883 | 9.985 | 10.128 |
| 烟尘折算浓度 (mg/m ³) | 11.643 | 10.805 | 10.744 | 10.777 | 10.992 |
| 烟尘排放速率 (kg/h) | 2.41 | 2.26 | 2.26 | 2.24 | 2.29 |
| SO ₂ 浓度 (mg/m ³) | 23 | 20 | 21 | 19 | 21 |
| SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³) | 25 | 22 | 23 | 21 | 23 |
| SO ₂ 排放速率 (kg/h) | 5.21 | 4.51 | 4.8 | 4.26 | 4.70 |
| NO _x 浓度 (mg/m ³) | 38.3 | 33.7 | 35.3 | 29.1 | 34.1 |
| NO _x 折算浓度 (mg/m ³) | 41.9 | 36.4 | 38.4 | 31.4 | 37.0 |
| NO _x 排放速率 (kg/h) | 8.68 | 7.61 | 8.06 | 6.53 | 7.72 |

制作人：杜海明



扫描全能王 创建