

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排气口手工监测结果

检测日期	11月07日				
	05:49	11:41	17:29	22:13	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	369559	368096	368561	373018	369809
烟气温度 (°C)	75.1	75.3	76.2	76.5	75.8
大气压 (kPa)	89.39	89.29	89.25	89.32	89.31
含湿量 (%)	10.1	10.8	10.7	11.2	10.7
平均流速 (m/s)	2.15	2.14	2.14	2.17	2.15
含氧量 (%)	7.2	7.4	7.1	6.9	7.2
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.566	10.879	10.379	10.07	10.224
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.4	11.998	11.202	10.71	11.078
烟尘排放速率 (kg/h)	2.18	2.47	2.35	2.24	2.31
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	20	26	19	18	21
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	22	29	21	19	23
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	4.55	5.89	4.31	4.01	4.69
NO _x 浓度 (mg/m ³)	32.2	47.5	39.9	36.8	39.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	35	52.4	43.1	39.1	42.4
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.33	10.77	9.04	8.19	8.83

制作人：杜海明

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年11月08日



扫描全能王 创建