

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	11月08日				
	06:19	12:11	18:03	22:12	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	364259	373035	368871	365825	367998
烟气温度 (°C)	68.9	71.2	72.3	71.5	71.0
大气压 (kPa)	89.51	89.42	89.35	89.41	89.42
含湿量 (%)	9.8	10.1	10.3	10.6	10.2
平均流速 (m/s)	2.12	2.17	2.14	2.13	2.14
含氧量 (%)	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	9.925	9.52	10.267	9.797	9.877
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	10.946	10.35	11.162	10.651	10.777
烟尘排放速率 (kg/h)	2.3	2.15	2.34	2.24	2.26
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	24	16	18	12	18
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	26	17	20	13	19
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	5.56	3.61	4.09	2.74	4.00
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	43.9	33.2	29.1	30.7	34.2
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	48.4	36.1	31.6	33.4	37.4
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	10.17	7.48	6.62	7.02	7.82

制作人：杜海明



扫描全能王 创建