

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期 检测项目	11月12日				
	05:57	12:10	18:17	22:30	平均值
烟气流量 (m ³ /h)	367184	370161	372450	367855	369413
烟气温度 (℃)	74.1	74.6	73.6	74.9	74.3
大气压 (kPa)	89.44	89.31	89.29	89.33	89.34
含湿量 (%)	9.3	9.7	10.1	9.9	9.8
平均流速 (m/s)	2.13	2.15	2.16	2.14	2.15
含氧量 (%)	8.1	8.3	8.3	7.9	8.2
烟尘浓度 (mg/m ³)	8.862	9.172	10.166	10.094	9.574
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.305	10.836	12.01	11.558	11.177
烟尘排放速率 (kg/h)	2.05	2.09	2.29	2.31	2.19
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	15	7	11	16	12
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	17	8	13	18	14
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	3.47	1.6	2.48	3.67	2.81
NO _x 浓度 (mg/m ³)	40.3	32.7	28.1	37.3	34.6
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	46.9	38.6	33.2	42.7	40.4
NO _x 排放速率 (kg/h)	9.31	7.46	6.34	8.54	7.91

制作人: 杜海明

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年11月13日



扫描全能王 创建