

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	11月11日				
	05:39	11:21	17:35	22:01	平均值
检测项目					
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	366341	366702	372089	369490	368656
烟气温度 (°C)	72.8	73.1	74.6	73.8	73.6
大气压 (kPa)	89.51	89.39	89.31	89.36	89.39
含湿量 (%)	9.6	9.9	10.1	9.8	9.9
平均流速 (m/s)	2.13	2.13	2.16	2.15	2.14
含氧量 (%)	7.4	7.1	7.1	7.1	7.2
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	10.492	10.261	10.091	9.962	10.202
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11.571	11.075	10.891	10.752	11.072
烟尘排放速率 (kg/h)	2.42	2.36	2.28	2.27	2.33
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	16	14	10	6	12
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	18	15	11	6	13
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	3.69	3.22	2.26	1.37	2.64
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	34.2	32.7	33.7	16.9	29.4
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	37.7	35.3	36.4	18.2	31.9
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	7.89	7.51	7.61	3.86	6.72

制作人：杜海明

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年11月12日



扫描全能王 创建