


鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	11月13日				
	05:57	11:32	17:15	22:10	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	367597	369335	370970	370402	369576
烟气温度 (℃)	75.1	74.6	74.9	75.6	75.1
大气压 (kPa)	89.47	89.35	89.31	89.37	89.38
含湿量 (%)	10.5	10.1	9.9	10.3	10.2
平均流速 (m/s)	2.14	2.15	2.16	2.15	2.15
含氧量 (%)	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.456	8.869	9.99	10.08	9.599
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	10.429	9.927	11.182	11.369	10.727
烟尘排放速率 (kg/h)	2.15	2.02	2.27	2.28	2.18
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	12	13	9	16	13
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	13	15	10	18	14
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	2.73	2.96	2.04	3.62	2.84
NO _x 浓度 (mg/m ³)	36.3	33.2	30.1	27.6	31.8
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	40	37.2	33.7	31.1	35.5
NO _x 排放速率 (kg/h)	8.27	7.56	6.84	6.25	7.23

制作人: 杜海明



内蒙古腾煌检测有限公司

2020年11月14日



扫描全能王 创建