



西北能化生技〔2025〕27号

西北能化公司 关于成立工业用水管理机构的通知

各单位:

为了加强公司工业用水的使用管理，实行定量用水、节约用水，改善水质，提高用水效率，确保生产稳定运行，结合公司生产实际，特制定本规定。

一、适用范围

本规定适用于公司生产区域及生活区域内用于生产、生活的

水及水的产品，包括新鲜水、冷却水、化学水（软化水、除盐水等）、蒸汽及凝液、回用水等各用水单位。

二、组织与职责

为切实加强公司水资源管理组织领导工作，确保用水合法合规，成立工业用水工作管理领导小组。

组 长：任安全、郭 勇

副组长：陈争峰、丁亚武、余 顺、卢 军、武云飞、
陈方悟

成 员：王 锋、韩 轲、韩 涛、陈四华、赵 辉、
张 蕾、李 浩、贾 波、刘 飞、杨世兴、
王 涛、陈献军、黄 洁、刘广西

工业用水工作管理领导小组办公室设在生产技术部，由陈四华兼任办公室主任。

1. 负责组织贯彻上级有关工业用水的各项规章制度，制定有关工业用水管理的实施细则和考核办法，负责公司用水的监督检查及考核。

2. 负责做好工业水计量工作，负责向上级主管部门及主管单位上报取水、用水的统计报表，负责水资源费的结算工作。

3. 负责定期召开工业用水节水专题例会（半年一次），研究工业用水和节水的重要问题，并作出决定。

4. 负责建设项目中取水、用水等对水资源的影响分析及落实节水措施。

5. 组织制定或审查工业水处理及节水技术改造项目的方案。

6. 负责组织实施节水科研项目。

7. 负责编制或审查本单位年度有关水处理的化工原材料采购计划。

三、管理要求

1. 生产技术部负责执行公司用水管理制度及下达的用水计划，负责组织单位职工积极开展节约用水工作。

2. 生产技术部负责依据设计规定和用水主管部门的要求，按照水质要求合理使用工业用水，按规定编制节水规划和年度用水计划，制定用水定额，并按规定程序报主管领导审批后实施。

3. 调度指挥中心负责辖区内用水出现异常情况时，及时查找原因并汇报，并及时组织进行抢修处理。

4. 水处理车间负责组织生产运行班组建立用水成本核算台账，并进行用水量考核。

5. 仪表车间负责所有工业用水计量仪表进行定期校验，对于计量失准仪表和流量计要及时维修或更换。

6. 用水计划下达后，因特殊情况需增加用水量，相关单位须按程序要求提出申请，经公司总经理批准后方可实施。

7. 质检中心负责确定有关工业水处理的监测项目、控制指标和分析方法。

8. 各单位生产用水要严格按照工艺操作规程执行，大量用水需提前向调度指挥中心申请，批准后方可使用。

9. 循环水装置要根据生产情况控制合理的循环水温度指标，降低水蒸发量，并保持循环水的较高浓缩倍数。

10. 水处理车间要保障装置稳定运行，及时回收全厂凝结水和处理好污水。

11. 各单位加强水冷器的维护管理，避免工艺介质窜入循环水而冲击循环水。

12. 各单位蒸汽冷凝水要集中回收利用，禁止排放。

13. 各单位要严格控制机泵冷却水的使用，并实现机泵冷却水的循环使用，减少排放。

14. 各单位在满足生产情况下，降低注水量，以减少污水排放量。

15. 各单位要加强对污水、废水的排放量控制，做好计量、监测、监督工作，严格执行清污分流，不得擅自改变排污方式。各单位异常排污必须经调度指挥中心审查同意，并及时通知水处理车间。

16. 循环冷却水系统应严格闭路，用水单位不得将循环水用作冲洗水或任意排放。

17. 各单位对责任区域内的设备、管线阀门等要加强巡检，发现问题要及时处理，杜绝长流水现象。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2025年3月10日

西北能化公司综合部

2025年3月10日印发